



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 1 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 1.1

Código

14713

Nombre

Inyectora 1.1

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.92526712642659

Longitud

-0.08566372096538

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1646	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37862	Revisión caudal	✓	24/02/2023 01:05:03	✓
37833	Comprobación membranas	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37832	Comprobación niveles aceite	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37695	Comprobación membranas	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37694	Comprobación niveles aceite	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37624	Comprobación membranas	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37623	Comprobación niveles aceite	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37494	Comprobación membranas	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
37493	Comprobación niveles aceite	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
29497	Comprobación membranas	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29496	Comprobación niveles aceite	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29495	Revisar válvulas antirretorno	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29494	Cambio aceite	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29493	Revisar pintura	✓	14/10/2022 16:53:21	✓



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 1 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 1.2

Código

14714

Nombre

Inyectora 1.2

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.9252598540509

Longitud

-0.08565567433834076

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1645	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37863	Revisión caudal	✓	24/02/2023 01:05:03	✓
37835	Comprobación membranas	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37834	Comprobación niveles aceite	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37697	Comprobación membranas	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37696	Comprobación niveles aceite	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37626	Comprobación membranas	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37625	Comprobación niveles aceite	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37496	Comprobación membranas	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
37495	Comprobación niveles aceite	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
29502	Comprobación membranas	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29501	Comprobación niveles aceite	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29500	Revisar válvulas antirretorno	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29499	Cambio aceite	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29498	Revisar pintura	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
27635	Comprobación membranas	✓	01/08/2021 01:05:09	✓



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 2 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 2.1

Código

14754

Nombre

Inyectora 2.1

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.90947403708686

Longitud

-0.1263095483194232

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1662	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37864	Revisión caudal	✓	24/02/2023 01:05:03	✓
37831	Comprobación membranas	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37830	Comprobación niveles aceite	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37693	Comprobación membranas	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37692	Comprobación niveles aceite	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37622	Comprobación membranas	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37621	Comprobación niveles aceite	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37492	Comprobación membranas	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
37491	Comprobación niveles aceite	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
29492	Comprobación membranas	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29491	Comprobación niveles aceite	✓	14/10/2022 16:53:21	✓
29490	Revisar válvulas antirretorno	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29489	Cambio aceite	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29488	Revisar pintura	✓	14/10/2022 16:53:20	✓



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 3 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 3.1

Código

14709

Nombre

Inyectora 3.1

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.88549896285357

Longitud

-0.13699784874916077

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1644	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37865	Revisión caudal	✔	24/02/2023 01:05:03	✔
37734	Comprobación membranas	✔	29/01/2023 01:05:03	✔
37733	Comprobación niveles aceite	✔	29/01/2023 01:05:03	✔
37659	Comprobación membranas	✔	30/12/2022 01:05:02	✔
37658	Comprobación niveles aceite	✔	30/12/2022 01:05:02	✔
37521	Comprobación membranas	✔	29/11/2022 01:05:04	✔
37520	Comprobación niveles aceite	✔	29/11/2022 01:05:04	✔
37462	Comprobación membranas	✔	29/10/2022 01:05:03	✔
37461	Comprobación niveles aceite	✔	29/10/2022 01:05:03	✔



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 3 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 3.2

Código

14710

Nombre

Inyectora 3.2

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.88549023093564

Longitud

-0.13698846101760864

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1648	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37866	Revisión caudal	✓	24/02/2023 01:05:03	✓
37829	Comprobación membranas	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37828	Comprobación niveles aceite	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37691	Comprobación membranas	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37690	Comprobación niveles aceite	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37620	Comprobación membranas	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37619	Comprobación niveles aceite	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37490	Comprobación membranas	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
37489	Comprobación niveles aceite	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
29487	Comprobación membranas	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29486	Comprobación niveles aceite	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29485	Revisar válvulas antirretorno	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29484	Cambio aceite	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29483	Revisar pintura	✓	14/10/2022 16:53:20	✓



MANTENIMIENTO BOMBAS ABONADO

SECTOR 3 \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 3.3

Código

14711

Nombre

Inyectora 3.3

Tipo

BOMBA DOSIFICADORA

Latitud

39.885504784131584

Longitud

-0.137002

Atributos

Clave	Valor	Acción	
Marca	ITC	editar	eliminar
Código	61-H4-D87PBX	editar	eliminar
Nº SERIE	EF1647	editar	eliminar
Modelo	EF2000 bomba dosificadora 3ph H	editar	eliminar
Características	Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4	editar	eliminar

Tareas de mantenimiento

Descripción	Periodicidad en días	Grupo asignado	Próximo preventivo
Revisar pintura	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Cambio aceite	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Revisar válvulas antirretorno	180	Goteo instalaciones	22-08-2023
Comprobación niveles aceite	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Comprobación membranas	30	Goteo instalaciones	25-03-2023
Revisión caudal	180	Goteo instalaciones	24-08-2023

Histórico de tareas

Tarea nº	Descripción	Preventivo	Fecha de creación	Cerrado
37867	Revisión caudal	✓	24/02/2023 01:05:03	✓
37827	Comprobación membranas	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37826	Comprobación niveles aceite	✓	15/02/2023 01:05:03	✓
37689	Comprobación membranas	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37688	Comprobación niveles aceite	✓	15/01/2023 01:05:03	✓
37618	Comprobación membranas	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37617	Comprobación niveles aceite	✓	15/12/2022 01:05:03	✓
37488	Comprobación membranas	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
37487	Comprobación niveles aceite	✓	14/11/2022 01:05:03	✓
29482	Comprobación membranas	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29481	Comprobación niveles aceite	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29480	Revisar válvulas antirretorno	✓	14/10/2022 16:53:20	✓
29479	Cambio aceite	✓	14/10/2022 16:53:19	✓
29478	Revisar pintura	✓	14/10/2022 16:53:19	✓